Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: ondchel@74.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 203/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №46 имени З.А. Космодемьянской города Челябинска»
(далее по тексту МАОУ «СОШ №46 г. Челябинска»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 203 от 11.02.2021 г. выданного начальником ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главным государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору) Окороковым А.В.
(наименование органа ГПН)
ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«10» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
«12» марта 2021 г. с 11 час. 15 мин. до 13 час. 15 мин. Продолжительность 2 часа.
«22» марта 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.
проведена **плановая** выездная проверка
Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Генце Евгением Вильгельмовичем (старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы)
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МАОУ «СОШ №46 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Новороссийская, 77А
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заместителем директора по безопасности в МАОУ «СОШ №46 г. Челябинска» Ершовой Е.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений установленных требований по пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	В кабинете №15, расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.03.2022	
2.	В кабинете №17, расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008	01.03.2022	

	применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г		
3.	В общем коридоре второго этажа (в восточной части здания), речевой оповещать расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.03.2022	
4.	В общем коридоре второго этажа (рядом с кабинетом директора), речевой оповещать расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.03.2022	
5.	В кабинете №1, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.03.2022	
6.	В кабинете №3, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.03.2022	
7.	В кабинете №4, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.03.2022	
8.	В кабинете №5, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	01.03.2022	

	неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г		
9.	На путях эвакуации (общий коридор расположенный на первом этаже рядом с кабинетами технологии мальчиков) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 23, 37 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г; п. 4.3.12. Свод правил СП1.13130.2020 , п. 7.1, 7.1.1. Свод правил СП52.13330.2016	01.03.2022	
10.	В общем коридоре на первом этаже рядом с кабинетами технологии мальчиков, речевой оповещать расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм)	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.03.2022	
11.	На путях эвакуации (общий коридор расположенный на втором этаже рядом с кабинетами технологии девочек) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 23, 37 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г; п. 4.3.12. Свод правил СП1.13130.2020 , п. 7.1, 7.1.1. Свод правил СП52.13330.2016	01.03.2022	
12.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает)	ст. 4, ст. 6, ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору – Старший инспектор
ОНДиПР по г. Челябинску
Генце Евгений Вильгельмович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«22» 03 2021 г. М.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«22» 03 2021 г.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99