МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

12.08.2022 №ИВ-229-23193
На № 01-22/67 от 14.07.2022

Директору
Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 46
им. З.А. Космодемьянской
г. Челябинска»

С.А. Сагандыковой

ул. Новороссийская, 77А
г. Челябинск, 454139

О направлении решения

Уважаемая Светлана Александровна!

В порядке требований статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложения: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Челябинска по пожарному надзору Е.В. Бухаров

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5E9C848D4E9C683786D52D1805449D286D2B
Владелец: Бухаров Евгений Вячеславович
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022

Софьин Павел Сергеевич
89112701874

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Софьин П.С. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 203/1/1 от 22.03.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской г. Челябинска» (далее по тексту — МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 77А, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 203 от 11.02.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.03.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. В кабинете № 15, расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности ( пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1 . (КМ1) не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

2 В кабинете № 17, расположенном на 4 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности ( пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1 . (КМ1) не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

3. В общем коридоре второго этажа (в восточной части здания), речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм) — предоставлена фототаблица на 1 листе, копия акта работ ООО «Гост»;

4. В общем коридоре второго этажа (рядом с кабинетом директора), речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм) — предоставлена фототаблица на 1 листе, копия акта работ ООО «Гост»;

5. В кабинете № 1, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1 . (КМ1) не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

6. В кабинете № 3, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности

(панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1 . (КМ1) не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

7. В кабинете № 4, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1 . (КМ1) не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

8. В кабинете № 5, расположенном на 2 этаже школы, для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1 . (КМ1) не представлены — предоставлена фототаблица на 1 листе;

9. На путях эвакуации (общий коридор расположенный на втором этаже рядом с кабинетом технологии мальчиков) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение — предоставлена фототаблица на 1 листе, копия акта работ ООО «Гост»;

10. В общем коридоре на первом этаже рядом с кабинетами технологии мальчиков, речевой оповещатель расположен в плотную к потолку (требуемое расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм) — предоставлена фототаблица на 1 листе, копия акта работ ООО «ГОСТ»;

11. На путях эвакуации (общий коридор расположенный на втором этаже рядом с кабинетами технологии девочек) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение — предоставлена фототаблица на 1 листе, копия акта работ ООО «ГОСТ»;

12. Не обеспечено дублирование сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей сигнал организации. (Оборудование установлено, сигнал на пульт в подразделение пожарной охраны не поступает) — предоставлена копия акта работ ООО «ГОСТ», копия письма ООО «ГОСТ»,акт проверки работоспособности РСПИ;

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №203/1/1 от 29.03.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых – для направления в адрес МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска, второй экземпляр решения – для приобщения в контрольно — наблюдательное дело.

Государственный инспектора
города Челябинска
по пожарному надзору П.С. Софьин